



Legende

- Treppenraumwand mit Anforderungen an Brandwand
- REI 30 (F30) tragendes/nichttragendes Bauteil
- REI 30 (F30) tragendes/nichttragendes Bauteil
- notwendiger Treppenraum
- notwendiger Flur/ notwendige Treppe/Rettungsweg
- REI 30 (F30-AB) Decke, öffnungslos
- REI 30 (F90-AB) Decke, öffnungslos
- Aufzug
- nicht Bestandteil des Brandschutzkonzeptes
- EI_{30-S₂₀/25} (T30-RS) Feuerschutzabschluss, rauchdicht
- EI_{30-S₂₀/C5} (T30) Feuerschutzabschluss
- S₂₀/C5 Rauchschutztür
- * dicht-/selbstschließende Tür, 3-seitige Dichtung
- dichtschließende Tür, 3-seitige Dichtung
- ◆ Fahrtschichtur gem. DIN EN 81-58
- 2 Drücker, nicht abschließbar (Blindzylinder)
- VSG Verbund sicherheitsglas
- NA Notausgang, Rettungsweg
- ← 1 RW 1. Rettungsweg
- ← 2 RW 2. Rettungsweg
- RWL Rettungsweglänge
- ÖF offenbares Fenster
- RA Rauchableitung notwendig Treppenraum
- RA Auslösestelle Rauchableitung notwendig Treppenraum
- BMZ Brandmeldezentrale
- ☑ Druckknopfmelder (interne Alarmierung)
- 180 Türbreite 180cm im Lichten
- 120 Türbreite 120cm im Lichten
- 100 Türbreite 100cm im Lichten
- 3 Treppenraumbezeichnung
- EN 1123 Panikverschluss nach DIN EN 1125

Kiwa Wijnveld GmbH & Co.KG
Brandschutztechn. Bewertung
19.10.2021

Grundriss
1. Obergeschoss
o.M.