

Vermerk


Information für den Bauausschuss – Sitzung am 25. April 2007

In der vergangenen Sitzung des Bauausschusses wurde unter dem Tagesordnungspunkt 6, Prüfbericht über die Standsicherheit der Dachkonstruktionen, (Vorlagen-Nr. 153/07) über einen Schimmelbefall eines unzugänglichen Dachraumes an der Johanneschule berichtet.

Nach Prüfung des Sachverhaltes ist festzustellen, dass es sich nicht wie irrtümlich angenommen um einen Schimmelbefall handelt, sondern um Salpeterausblühungen der verputzten Dachgaube.

Gesehen:

Im Auftrag



Jürgen Grimberg

Im Auftrag



Schröer