

HBR Hallenbad Am Stadtpark Rheine

Vergleich der Chlorungsverfahren bezüglich der Kosten

Vor- und Nachteile Ausführungsvarianten

	Desinfektion mit Chlorgas für Hallenbad und Freibad, einschl. Sole-Außenbecken	Desinfektion Freibad mit Chlorgas (Bestand), Hallenbad mit Rohrzellenelektrolyse	Desinfektion mit Chlorgas für Hallenbad und Freibad, nur Sole-Außenbecken mit Rohrzellenelektrolyse
Kosten Chlordosiertechnik (Invest)	91.300 €, netto	74.300 €, netto	72.000 €, netto
Kosten solefeste Ausstattung (Invest)	nicht erforderlich	1.040.000 €, netto	nicht erforderlich
Wartung pro Jahr	2.500 €, netto	3.300 €, netto	3.500 €, netto
Reparatur pro Jahr	3.000 €, netto	4.700 €, netto	5.000 € netto
Betriebskosten pro Jahr	121.000 €, netto	132.000 €, netto	135.000 €, netto
Gesamtkosten auf 10 Jahre	1.329.300 €, netto	2.514.300 €, netto	1.507.000 €, netto