



### Legende

- Treppenraumwand mit Anforderungen an Brandwand
- REI/EI 30 (F30) tragendes/nichttragendes Bauteil
- REI/EI 30 (F30) tragendes/nichttragendes Bauteil
- notwendiger Treppenraum
- notwendiger Flur/ notwendige Treppe/Rettungsweg
- REI 30 (F30-AB) Decke, öffnungslos
- REI 30 (F90-AB) Decke, öffnungslos
- Aufzug
- nicht Bestandteil des Brandschutzkonzeptes
- EI<sub>30</sub>-S<sub>20</sub>/E<sub>25</sub> (T30-RS) Feuerschutzabschluss, rauchdicht
- EI<sub>30</sub>-S<sub>20</sub>/E<sub>25</sub> (T30) Feuerschutzabschluss
- S<sub>20</sub>/E<sub>25</sub> Rauchschutztür
- ⊕ dicht-/ selbstschließende Tür, 3-seitige Dichtung
- dichtschließende Tür, 3-seitiger Dichtung
- ◆ Fahrtschichtur gem. DIN EN 81-58
- Dr Drücker, nicht abschließbar (Blindzylinder)
- VSG Verbundsicherheitsglas
- NA Notausgang, Rettungsweg
- ← 1 RW 1. Rettungsweg
- ← 2 RW 2. Rettungsweg
- RWL Rettungsweglänge
- ÖF offenes Fenster
- RA  
ÖF Rauchablenkung notwendiger Treppenraum
- RA  
ÖF Auslösestelle Rauchablenkung notwendiger Treppenraum
- BMZ Brandmeldezentrale
- ☑ Druckknopfmelder (interne Alarmierung)
- 180 Türbreite 180cm im Lichten
- 120 Türbreite 120cm im Lichten
- 100 Türbreite 100cm im Lichten
- 1 Treppenraumbezeichnung
- EN1125 Panikverschluss nach DIN EN 1125

Kiwa Wijnveld GmbH & Co.KG  
Brandschutztechn. Bewertung  
19.10.2021

Grundriss  
3.Obergeschoss  
o.M.