

Information für den Bau- und Mobilitätsausschuss

am 23.11.2023

Anfrage im Bau- und Mobilitätsausschuss vom 21.09.2023 „Lindenstraße, Gehwegbreite im Bereich der Bäume“

Im Bereich der Bestandsbäume an der Lindenstraße, zwischen der Tichelkampstraße und der Max-Born-Straße, liegen die mit Pflastersteinen befestigten Gehwegbreiten zwischen 1,2 m und 0,7 m. Auf diese Situation ist seitens der Verwaltung im Zuge der Auswahl der Ausbauvarianten in 2019 bereits hingewiesen worden.

Nach aktueller Prüfung vor Ort ist festgestellt worden, dass eine Verbreiterung der Befestigung, auch z.B. mit Gittern, nicht möglich ist, da die Höhenlage der Baumwurzeln und der Anschluss an die umliegende Pflasterung dieses technisch nicht zulassen.

Eine Verbreiterung des Gehweges kann lediglich durch ein Fällen der Bäume erfolgen.

Personen, die den Gehweg diesem schmalen Bereich nicht nutzen können, sind gehalten im Bereich des Baumstandortes auf den Radweg auszuweichen.

Im Auftrag

Roling