

Ausschlussgebiete	Begründung	Begründung	Abstand (m)
Siedlung	Nutzungskonflikt	Sichtbeziehung mind. 3-facher Abstand (WEA-Höhe) um erdrückende Wirkung vorzubeugen + 10 % Sicherheitszuschlag, sowie Einhaltung des BImSchG (keine genauen Vorgaben)	750
Einzelhäuser	Nutzungskonflikt	3 * H	450
<u>Klassifizierte Straße</u>			
Autobahn	Nutzungskonflikt	FstrG § 9 (40m + Rotorradius, Straßenbaubehörde ist mit einzubeziehen) / (100 m + Rotorradius, Straßenbaubehörde ist nicht mit einzubeziehen)	150
Bundesstraße	Nutzungskonflikt	FstrG § 9 (20m + Rotorradius, Straßenbaubehörde ist mit einzubeziehen) / (100 m + Rotorradius, Straßenbaubehörde ist nicht mit einzubeziehen)	150
Landstraße	Nutzungskonflikt	OVG Münster Az. 8 A 2138/06 (20 m + Rotorradius)	70
Kreisstraße	Nutzungskonflikt	OVG Münster Az. 8 A 2138/06 (20 m + Rotorradius)	70
Kanal	Nutzungskonflikt	wie Landstraße	70
Bahn	Nutzungskonflikt	Umfallhöhe (1 x H) (keine genauen Vorgaben)	150
Flugplatz	Nutzungskonflikt	je nach Ausrichtung der Start- und Landebahn sowie Größe des Flugplatzes ist der Puffer anzulegen (nicht kreisförmig)	Einzelfallprüfung
Elektrizitätsfernleitung/ Freileitungen	Nutzungskonflikt	WEA Erlass NRW: 1 x Rotordurchmesser, (u.U. unterschreitbar, siehe Erlass) von Rotorblattspitze	1x D + 50 = 150
Ferngasleitung	Nutzungskonflikt	Vorgabe PLE Doc (RWE) 10 m ab Fundament	10 + Fundament (ca. 30)
Wald	Nutzungskonflikt	Unter 35 m zusätzl. Vorkehrungen; -> Rotorabstand	50
Richtfunk	Nutzungskonflikt	Kein Teil darf hineinragen / unterbrechen (S.32 Erlass)	min. 50
Gewässer	Nutzungskonflikt	Immer 5 m (GW-Randstreifen); GW 1. Ordnung od. ab 50 ha -> 50 m; Ausnahmen möglich!	5 – 50
<u>Schutzgebiete</u>			
Vogelschutzgebiete	Nutzungskonflikt	WEA Erlass NRW (300m+Rotor) Einzelfall geringer	300 + 50
FFH-Gebiete	Nutzungskonflikt	WEA Erlass NRW (300m+Rotor) Einzelfall geringer	300 + 50
Naturschutzgebiete	Nutzungskonflikt	WEA Erlass NRW (300m+Rotor)	300 + 50
Landschaftsschutzgebiete	Nutzungskonflikt / Einzelfallprüfung möglich	flächenhafter Schutz ausreichend	-
Wasserschutzgebiete (Zone I – II)	Nutzungskonflikt / Einzelfallprüfung möglich	Zone 1: unzulässig Zone 2 und 3: Einzelfallprüfung - flächenhafter Schutz ausreichend	-
Überschwemmungsgebiete	Nutzungskonflikt / Einzelfallprüfung möglich	flächenhafter Schutz ausreichend	-

Tab. 1: Schutzgüter und Abstände (die Abstände wurden unter der Annahme einer WEA von 150 m Gesamthöhe und einem Rotorradius von 50 m gewählt, dies entspricht dem heutigen Stand der Technik).