Kessel Bestand

Hoval Brennwertkessel
51 kW
Baujahr: 1998

Therme Bestand

Vaillant Termoblock
VCW 192/2-C
20,6 kW
Baujahr: 2006

Hauseinführung
Gas / Bestand

Kessel Bestand

Hoval Atmo Gas F
43,3 kW
Baujahr: 1995

Hauseinführung
Gas / Bestand

Kessel Bestand

2x Hoval Uno 3-250
à 250 kW
Baujahr: 1994

Fernleitung zur Remise
Anschluss Kloster

Fernleitung
Bestand

Sanierung der
Wärmeerzeugung
in 2014

Fernleitung
Bestand

Ökonomie

Kloster

Remise

Torhäuser

Ems

Legende

Gasleitung (Planung / Ausführung Stadtwerke Rheine 2014)	
Z	Gaszähler in jedem Gebäude
1+2+3	Umstellung der bestehenden Anlage von Flüssiggas auf Erdgas
4+5	Neue Kesselanlage in Gas-Brennwerttechnik

IND.	ART DER ÄNDERUNG	DATUM	NAME
E			
D			
C			
B			
A			

BAUHERR: Stadt Rheine
PROJ.-NR.: R-14-012X
BAUVORHABEN: Kloster Bentlage
Z_NR.: INDEX:
MASSTAB: 1:500
GEWERK: Heizung / Wärmeversorgung
BLATTGR.: ./.
PLAN: Lageplan dezentrale Lösung

	DATUM	NAME
GEZ.	20.08.2014	Sasse
GEPR.		

INGENIEURBÜRO TEMMEN VDI
HEIZUNG-LÜFTUNG-SANITÄR-PLANUNG
49808 Lingen, Waldstraße 2, Tel:0591 /96302-0 Fax:96302-33
48431 Rheine, Devesburgstr. 81, Tel:05971/91448-3 Fax:91448-50

Zeichnungsschutz